

TOTAL



One-Stop Tools Station

TOTAL

BENZINA GENERATORE

MANUALE DEL PRODOTTO

TP135006 TP135006E
TP135006x TP135006Ex
x(-4,-5,-58,6,-7,-8,-9,S)



TP165006 TP175006 TP190006

Codice articolo: TP185006-5P Codice articolo: TP1105006-5P

TP165006x TP175006x TP190006x

x(-4,-5,-6,-8,-9,-58,S,N,EP,T)



Istruzioni originali

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA**⚠ PERICOLO**

Pericolo di folgorazione: l'elettricità può causare MORTE o LESIONI GRAVI. ⚠ Non utilizzare fili scoperti per collegare l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica; utilizzare una spina conforme alle normative locali.

⚠ Durante il funzionamento del generatore, non toccare i fili esposti. ⚠ Durante il funzionamento del generatore, tenere i bambini a distanza di sicurezza dal generatore unit.

⚠ Non utilizzare il generatore se non è completamente assemblato come indicato in questo manuale.

⚠ Collegare correttamente il generatore a terra e verificarne la corretta messa a terra prima di ogni utilizzo. Le normative sulla messa a terra variano a seconda del luogo; consultare un elettricista qualificato per una verifica.

⚠ Gli accessori, inclusi cavi e spina, non devono essere difettosi. La prevenzione delle scosse elettriche dipende dall'interruttore. Se si sostituisce l'interruttore, utilizzare un interruttore con le stesse caratteristiche di potenza e prestazioni; contattare il centro di assistenza autorizzato locale. ⚠ **PERICOLO**

Il carburante utilizzato dal generatore è combustibile, poiché questa apparecchiatura genera alte temperature, il che può comportare un rischio di incendio in alcune circostanze, ad esempio durante il rifornimento.

⚠ È severamente vietato aggiungere carburante mentre il generatore è in funzione; ⚠ Quando si aggiunge carburante, tenersi lontano da qualsiasi fonte di accensione e NON fumare; ⚠ Quando si aggiunge carburante, fare attenzione a non versarlo sull'attrezzatura, se si versa carburante, pulirlo immediatamente e avviarla solo quando il carburante versato è completamente evaporato;

⚠ Durante il funzionamento, assicurarsi che non vi siano materiali combustibili nel raggio di 2 m.

⚠ In caso di inutilizzo prolungato, assicurarsi di utilizzare uno stabilizzatore del carburante o di svuotare il serbatoio e la vaschetta del carburante.

cassaforte elettronica

Si prega di non conservare le chiavi di emergenza nella cassaforte!

Gentile cliente:

Grazie per aver scelto i nostri prodotti! Hai fatto un passo importante nell'organizzazione

*e proteggere i vostri beni più preziosi. Ogni serie delle nostre casseforti è realizzata e progettata professionalmente per garantire la sicurezza. Vi preghiamo di dedicare del tempo alla lettura e alla familiarità con le procedure operative corrette per la vostra nuova cassaforte, presentate nelle pagine seguenti. Grazie ancora per aver scelto i nostri prodotti! **PERICOLO***

Questa apparecchiatura contiene parti rotanti ad alta velocità, che possono causare lesioni. *γ* Durante il

funzionamento del generatore, evitare di entrare in contatto con parti rotanti parti.

γ **Durante il funzionamento del generatore, osservare l'ambiente circostante, assicurarsi che non vi siano rischi al generatore, ad altre persone e alle apparecchiature vicine.**

γ **Durante il funzionamento del generatore, non sollevarlo o riposizionarlo. Spegnerne il generatore. assicurandosi che si sia fermato completamente. *γ***

ATTENZIONE

Requisiti operativi. *γ* Non

posizionare pesi sull'attrezzatura. *γ* La ruota è adottata per facilitare lo spostamento dell'attrezzatura, non utilizzarla in lunga distanza, altrimenti verrà danneggiato.

γ **Non superare la potenza nominale dell'apparecchiatura in funzione; in caso contrario, la sua durata sarà ridotta. La potenza degli elettrodomestici più comuni è indicata in dettaglio nella pagina di manutenzione.**

γ **Mantenere l'attrezzatura in base ai requisiti in modo da prolungarne la durata utile, fare riferimento alla pagina di manutenzione per i dettagli. *γ* Utilizzare e conservare il generatore in un'area priva di polvere, in modo da impedire l'ingresso di polvere all'interno dell'apparecchiatura, riducendone la durata utile.**

I SIMBOLI NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

Alcuni dei seguenti simboli sono utilizzati sulla macchina o nel manuale.
Comprenderne il significato renderà l'utilizzo più semplice e sicuro.

Simbolo	Nome	Senso
V	Volt	Unità di tensione
UN	Ampere	Unità corrente
Hz	Hertz	Unità di frequenza (1 Hz = 60 giri/min)
W Watt		Unità di potenza
giri al minuto		Unità di velocità
PF	Fattore di potenza	Efficienza del generatore
G1	Tasso di prestazione	Tasso di prestazione
	Leggi le istruzioni	Leggi le istruzioni
	Conformità CE.	
	Avviso di sicurezza	Rischio di danni in caso di mancato rispetto delle istruzioni.
	Rischio di elettrocuzione	Indica la presenza di un corpo elettrizzato, prestare attenzione alla sicurezza.
	Scossa elettrica	Questo è un dispositivo elettrico, la mancata osservanza delle indicazioni può causare scosse elettriche.
	Elettricità, non toccare	Il dispositivo produce elettricità, non toccarlo durante il funzionamento.

	Gas tossico	I gas di scarico di questo generatore contengono monossido di carbonio (CO), un gas incolore e inodore. L'esposizione eccessiva al CO può causare la perdita di conoscenza e, in circostanze estreme, portare alla morte.
	Fuoco	L'alta temperatura generata dal funzionamento può causare incendi, quindi azionarlo con cautela.
	Esplosione	Se il serbatoio del carburante viene esposto ad alte temperature o a fiamme libere, potrebbe esplodere.
	Ustioni	Durante il funzionamento, alcune parti sviluppano temperature elevate, che possono causare ustioni alla pelle.
	Messa a terra	Consultare un elettricista per determinare la messa a terra. Prima di azionare il generatore, assicurarsi che sia correttamente collegato a terra.
	Esposizione all'acqua	Non utilizzare una spina o un apparecchio elettrico nei giorni di pioggia o se sono bagnati.
	Olio motore	Simbolo dell'olio motore e la specifica si basa nella pagina di manutenzione.
	carburante	Simbolo del carburante.

AVVERTENZA DI SICUREZZA AGGIUNTIVA**⚠ PERICOLO**

Utilizzare solo all'aperto. I gas di scarico rilasciati dall'apparecchiatura contengono monossido di carbonio (CO), che non può essere visto né odorato. L'inalazione eccessiva di CO può causare perdita di coscienza e, in circostanze estreme, può essere fatale.

⚠ ATTENZIONE

Mantenere pulito il generatore, rimuovere eventuali perdite di benzina o olio dal generatore o nelle sue vicinanze.

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare questo generatore se esposto alla pioggia o se bagnato e conservarlo in un luogo area chiusa quando non in uso.

⚠ PERICOLO

Non collegare il generatore alla rete elettrica o ad altre fonti di energia, utilizzarlo da solo.

⚠ ATTENZIONE

Mettere a terra correttamente il generatore e verificare che la messa a terra sia in atto prima di ogni utilizzo.

⚠ ATTENZIONE

Non toccare le superfici CALDE, potresti riportare lesioni o ustioni.

Sulla macchina è presente un adesivo di avvertenza per ricordarti le norme di sicurezza. **ATTENZIONE**



Se non segui le istruzioni dell'operatore verrai ucciso o gravemente ferito. istruzioni manuali.



Il generatore è una potenziale fonte di scossa elettrica. Non esporre a umidità, pioggia o neve. Non utilizzare con mani o piedi bagnati.



La mancata corretta messa a terra del generatore può provocare folgorazione, soprattutto se il generatore è dotato di un kit ruote.



I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas tossico che può causare perdita di coscienza o MORTE. Operare in aree esterne ben ventilate, lontano da finestre o porte aperte.



Rischio di incendio. Non aggiungere carburante mentre il prodotto è in funzione.



Non esporre alla pioggia né utilizzare in luoghi umidi.





Non toccare le superfici CALDE, potresti riportare lesioni o ustioni.



Mantenere la distanza di sicurezza (4 piedi)

SPECIFICHE



- 1. Serbatoio del carburante
- 2. Tappo di rifornimento carburante
- 3. Interruttore motore
- 4. Tappo di scarico dell'olio
- 5. Indicatore del carburante
- 6. Pannello di controllo

- 7. Uscita CA
- 8. Astina di livello dell'olio
- 9. Silenziatore
- 10. Candela
- 11. Carburatore
- 12. Testata del cilindro

Specifiche tecniche

Modello n.		Codice articolo: TP135006	TP135006E	Codice articolo: TP165006	Codice articolo: TP175006	TP190006
		Codice articolo: TP135006-7	Modello TP135006ES	Codice articolo: TP165006-7	Codice articolo: TP175006-7	Codice articolo: TP190006-7
		Codice articolo: TP135006-8	TP135006E-7	Codice articolo: TP165006-8	Codice articolo: TP175006-8	Codice articolo: TP190006-8
		Codice articolo: TP135006-9	Modello TP135006E-8	Codice articolo: TP165006-9	Codice articolo: TP175006-9	Codice articolo: TP190006-9
		Modello TP135006S	Codice articolo: TP135006E-9	Modello TP165006S	Modello TP175006S	Codice articolo: TP190006S
	Frequenza	50 Hz				
	Potenza nominale	2,8 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,5 kW	
	Potenza massima	3,5 kW	6,5 kW	7,5 kW	9,0 kW	
	Tensione nominale	220-240V~				
	Fattore di potenza	1.0				
	Tipo	4 tempi/raffreddamento ad aria/monocilindrico/OHV/albero orizzontale				
	Spostamento (cc)	208	420	457		
	Modalità di avvio	Avviamento a strappo	Avviamento a strappo + avviamento elettrico			
	Carburante Cisterna	15 (4)	25 (6.6)			
	Capacità (L/US Gal)					
	Capacità dell'olio (L/oz)	0,6 (20)	1.1 (36.6)			
	Continuo Lavoro	15 al 50% di carico	12 al 50% di carico	11 al 50% di carico	8 al 50% di carico	
	Tempo (ore)		D	D	D	

Modello n.		Codice articolo: TP135006-5	TP135006E-5	Codice articolo: TP165006-5	Codice articolo: TP175006-5	Codice articolo: TP190006-5
		Codice articolo: TP135006-58	TP135006E-58	Codice articolo: TP165006-58	Codice articolo: TP175006-58	Codice articolo: TP190006-58
	Frequenza	60 Hz				
	Potenza nominale	2,8 kW		5,0 kW	6,0 kW	8,0 kW
	Potenza massima	3,5 kW		6,5 kW	7,5 kW	9,0 kW
	Tensione nominale	220-240V~				
	Fattore di potenza	1.0				
	Tipo	4 tempi/raffreddamento ad aria/monocilindrico/OHV/albero orizzontale				
	Spostamento(c C)	208		420		457
	Modalità di avviamento	Avviamento a strappo	Avviamento a strappo + avviamento elettrico			
	Carburante Cisterna					
	Capacità (L/US Gal)	15 (4)		25 (6.6)		
	Capacità dell'olio (L/oz)	0,6 (20)		1.1 (36.6)		
	Continuo Tempo di lavoro (ore)	15 al 50% di carico		12 al 50% di carico	11 al 50% di carico	8 al 50% di carico

Modello n.		TP190006EP	Codice articolo: TP190006T
	Frequenza	50 Hz	
	Potenza nominale	8,0 kW	7,5 kW a 380-415 V ~ 3,2 kW a 220-240 V ~
	Potenza massima	9,0kW	9,0 kW a 380-415 V ~ 3,5 kW a 220-240 V ~
	Tensione nominale	220-240V~	220-240V~ 380-415 V~
	Fattore di potenza	1.0	0,8
	Tipo	4 tempi/raffreddamento ad aria/monocilindrico/OHV/albero orizzontale	
	Spostamento (cc)	457	
	Modalità di avvio	Avviamento a strappo + avviamento elettrico	
	Carburante Cisterna	25 (6.6)	
	Capacità (L/US Gal)	1.1 (36.6)	
	Lavoro continuo Tempo (ore)	8 al 50% di carico	

IMMAGINE DELL'OPERAZIONE











IMMAGINE DELL'OPERAZIONE











IMMAGINE DELL'OPERAZIONE












IMMAGINE DELL'OPERAZIONE



OPERAZIONE

Conoscere il generatore.

L'uso sicuro di questo generatore richiede la comprensione delle informazioni fornite nel presente manuale d'uso e la conoscenza del progetto che si sta intraprendendo. Prima di utilizzare questo generatore, familiarizzare con tutte le caratteristiche operative e le norme di sicurezza.

Interruttore automatico CA

Gli interruttori automatici servono a proteggere il generatore da sovraccarichi elettrici. L'interruttore può essere ripristinato premendo il pulsante di ripristino dell'interruttore automatico.

Filtro dell'aria

Il filtro dell'aria aiuta a limitare la quantità di sporco e polvere aspirata nell'unità durante il funzionamento.

Leva dello starter

La leva dello starter viene utilizzata per avviare il motore.

Serbatoio del carburante

Il serbatoio del carburante ha una capacità di 15 litri / 25 litri

valvola del carburante

Il flusso di carburante dal serbatoio al motore viene attivato e disattivato tramite la valvola del carburante.

Chiudere il rubinetto del carburante dopo l'uso.

Terminale di terra

Il terminale di terra serve a collegare correttamente il generatore a terra per proteggerlo dalle scosse elettriche. Consultare un elettricista qualificato per informazioni sui requisiti di messa a terra nella propria zona.

Dispositivo di arresto per livello olio basso II

senore di livello olio basso provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio nel carter è insufficiente.

Tappo/astina di livello

dell'olio Rimuovere il tappo di rabbocco dell'olio per controllare e aggiungere olio al generatore quando necessario.

Tappo di scarico

dell'olio Quando si cambia l'olio motore, svitare e rimuovere il tappo di scarico dell'olio per consentire lo scarico dell'olio motore vecchio.

Impugnatura dell'avviamento

a strappo L'impugnatura dell'avviamento a strappo viene utilizzata per avviare manualmente il motore del generatore.

Guida operativa (vedere Figura A)

Le fasi operative sono incollate sopra il serbatoio del carburante, procedere come indicato nelle istruzioni.

Messa a terra

dell'unità: spostare la macchina all'esterno e utilizzare il filo di collegamento del terminale di messa a terra per collegarlo a terra. Un'estremità del filo viene premuta sotto il dado a farfalla sull'unità, avvitare saldamente e l'altra estremità viene collegata all'asta metallica inserita nel terreno.

Pre-operatorio (vedi Figura B)

Aggiungere olio

motore. Svitare l'astina di livello dell'olio e aggiungere olio motore SAE10W/30 (i requisiti dell'olio possono variare in caso di funzionamento a temperature estreme, fare riferimento alla tabella sopra). Riempire con olio fino alla parte superiore della filettatura (indicata sopra come "Livello corretto dell'olio").

In caso di fuoriuscita di olio, pulirlo dalla macchina per evitare rischi di incendio e da terra per evitare di scivolare.

Riempire il serbatoio del gasolio (vedere Figura C)

Aprire il tappo del serbatoio e riempire con benzina senza etanolo a 91 ottani (è possibile utilizzare benzina a 95 e 98 ottani). Il livello del carburante sarà visualizzato sull'indicatore di fronte al tappo. Durante il rifornimento, il livello massimo del carburante non deve superare il filtro interno del serbatoio, come indicato sopra. **Attenzione: tenere lontano da qualsiasi possibile fonte di accensione durante il rifornimento di**

benzina; non

riempire il serbatoio mentre il generatore è in funzione.

Collegare la batteria elettrica (solo avviamento elettrico) (vedere Figura D)

Collega la batteria, il rosso per il polo positivo e il verde per il polo negativo, e assicurati di stringere i dadi. Fai attenzione ed evita il contatto tra il polo positivo e quello negativo per evitare il rischio di cortocircuito. Assicurati di posizionare le protezioni in gomma sui terminali.

Avviamento del motore

1. Scollegare tutti i carichi dal generatore. (vedere Figura E)
2. Ruotare la valvola del carburante in posizione ON. (vedere Figura F)

3. Spostare la leva dello starter in posizione CHOKE (vedere Figura G). y

Avvertenza Se

il motore è stato in funzione e viene riavviato, lasciare la leva dello starter in posizione RUN (FUNZIONAMENTO).

4. Ruotare l'interruttore sul pannello di controllo su ON. a.

Per il generatore ad avviamento manuale tirando l'impugnatura di avviamento a strappo fino a quando il motore gira. (vedi Figura H)

b. Il gruppo elettrogeno è elettrico, si avvia e può essere avviato ruotando l'interruttore in posizione START. Per prolungare la durata della batteria, non ruotare l'interruttore per più di 3 secondi e l'intervallo tra due tentativi deve essere di almeno 10 secondi. (vedere Figura I) y **Avvertenza Non lasciare che l'impugnatura scatti indietro dopo l'avviamento; riportarla delicatamente nella posizione originale.**

5. Lasciare girare il motore per 10-20 secondi, quindi spostare la leva dello starter verso Posizione RUN. (vedi Figura J)

6. Per azionare le apparecchiature elettriche, accendere l'interruttore automatico. Si prega di notare che quando si utilizzano più apparecchi contemporaneamente, non aggiungerne un altro a meno che il generatore e gli altri dispositivi non funzionino normalmente. La potenza totale dei carichi non deve superare la potenza nominale dell'unità (vedere Figura K).

Arresto del motore Rimuovere

qualsiasi carico dal generatore. (vedere Figura L)

Ruotare la valvola del carburante in posizione OFF (vedere Figura M).

Portare l'interruttore del motore in posizione OFF (vedere Figura N).

Per arrestare rapidamente l'unità in caso di emergenza: ruotare l'interruttore del motore in posizione OFF. y

Avvertenza La

temperatura superficiale del gruppo generatore è ancora elevata dopo lo spegnimento e non deve essere spostata o toccata prima del raffreddamento per evitare la possibilità di ustioni.

L'unità deve essere conservata in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla pioggia e dalle alte temperature. Si consiglia di coprirla per evitare un'eccessiva esposizione a umidità e polvere (vedere Figura O).

Se il generatore non viene utilizzato regolarmente, rimuovere il carburante tramite il bullone di scarico del

carburatore e svuotare il serbatoio del carburante. Quindi serrare nuovamente il bullone di scarico dell'olio. Se si utilizza uno stabilizzatore di carburante di qualità, questa procedura può essere ignorata (vedere Figura P).

Gestione dell'alimentazione

Apparecchiature elettriche			Potenza nominale (O)	Potenza di avviamento (O)
Domestico Elettrodomestici	Televisore a schermo piatto da 27 pollici		500	800
	Lampada a risparmio energetico		5-50	5-50
	cucina elettrica		1000	1000
	Computer		800	800
	DVD		100	100
	Frigorifero		800	1600
	Lavatrice		300	600
	Ventilatore elettrico		50	100
	Aria condizionata 2 CV		1500	3000
Utensili	saldatrice elettrica		2500	5000
	Martello elettrico		1000	1500
	Pompa dell'acqua		800	1200

La potenza di spunto di alcuni elettrodomestici può essere superiore a quella di funzionamento. Si prega di leggere le etichette delle apparecchiature elettriche per riferimento. La potenza totale dei carichi non deve superare la potenza nominale del generatore.

Manutenzione

La manutenzione regolare è la migliore garanzia di un funzionamento sicuro, economico e senza guasti

funzionamento e può anche contribuire alla tutela dell'ambiente.

Il programma di manutenzione è il seguente: eseguire la manutenzione consigliata prima tra le ore indicate o il tempo trascorso.

Programma per regolare manutenzione		Leggere attentamente	Ogni 20 ore o nel Primo mese di iniziale uso (3)	Ogni 50 ore o ogni 3 mesi (3)	Ogni 100 ore o ogni 6 mesi (3)	Ogni 300 ore o ogni anno (3)
Olio motore	Controllare il livello dell'olio	☐				
	Sostituire		☐		☐	
Filtro dell'aria	Ispezionare	☐				
	Pulito			☐		
Carburante filtro ciotola	Pulito				☐	
Candela	Pulito				☐	Sostituire
Valvola sdoganamento	Riaggiustare					☐
Testata del cilindro	Lavare	Ogni 300 ore				
Serbatoio del carburante e filtro	Lavare	Ogni 2 anni				
Tubo dell'olio	Sostituire	Ogni 2 anni				

- 1) La manutenzione deve essere eseguita più frequentemente se l'unità viene utilizzata in ambienti polverosi condizioni.
- 2) La manutenzione deve essere eseguita da un rivenditore di generatori autorizzato (per trovarne uno, consultare tpeaustralia.com.au/dealers).

Sostituire l'olio motore (vedere Figura Q)**Pulire il filtro dell'aria (vedere Figura R)**

Il sistema di filtraggio dell'aria utilizza un elemento in schiuma lavabile e riutilizzabile.

1. Aprire il coperchio con il controdado e rimuovere l'elemento filtrante in schiuma.
2. Lavare l'elemento in schiuma con acqua e detersivo liquido, quindi risciacquare con acqua pulita e strizzare con un panno pulito per asciugarlo.
3. Saturare il filtro in schiuma con olio motore pulito, rimuovere l'eccesso spremendolo un panno pulito e asciutto.
4. Rimontare il filtro dell'aria e il relativo coperchio.

Pulire la vaschetta del carburante (vedere Figura S)

1. Chiudere la valvola del carburante e rimuovere la vaschetta di raccolta dei sedimenti. Estrarre l'anello di tenuta a O e il filtro.
2. Pulire la vaschetta dei sedimenti, l'anello di tenuta di tipo O e il filtro con un detergente incombustibile o solvente ad alta infiammabilità.
3. Reinstallare l'anello di tenuta di tipo O e il filtro, quindi serrare la vaschetta dei sedimenti.
4. Aprire la valvola del carburante e verificare che non vi siano perdite.

Pulire la candela (vedere Figura T)

Modelli di candele consigliati: NGK: BPR7ES. Champion RN7YC.

1. Rimuovere il cappuccio della candela.
2. Pulire la base della candela.
3. Rimuovere la candela con la chiave a bussola per candele.
4. Ispezionare visivamente l'isolatore della candela per verificare la presenza di danni. In caso contrario, sostituirlo con uno nuovo.
5. Misurare il gioco della candela con uno spessore. Il gioco dovrebbe essere mantenuto tra 0,70 e 0,80 mm.
6. Controllare che la rondella della candela sia in buone condizioni.
7. Reinstallare la candela e serrarla con la chiave a bussola per candele.

Premere verso il basso la rondella della candela e posizionare il cappuccio della candela.

Gioco valvole (vedere Figura U)

(Dovrebbe essere condotto da un professionista)

Rimuovere il coperchio del cilindro e misurare il gioco delle valvole con lo spessore.

Le tolleranze sono di 0,1 mm per la valvola di aspirazione e di 0,15 mm per quella di scarico.

MANUTENZIONE E MALFUNZIONAMENTI

Possibili malfunzionamenti e modalità della loro eliminazione

Colpa	Causa	Azione
L'unità non può avviarsi	Nessun carburante	Riempire il serbatoio dell'olio con benzina
	La valvola del carburante non è girata SU	Ruotare la valvola del carburante su ON
	La valvola del carburante è bloccata	Pulisci la vaschetta del carburante (vedi pagina di manutenzione)
	Manca l'olio motore o il livello dell'olio motore è basso	Aggiungere l'olio
	L'interruttore del motore è spento	Ruotare l'interruttore in posizione "on"
	La candela si rompe	Pulisci o sostituisci la candela (vedi pagina di manutenzione)
Non c'è potenza in uscita	L'interruttore è nella posizione di riposo	Girare l'interruttore su la posizione "on"
	La spina è contattata male	Rimuovere e rimontare la spina
L'unità trema durante il funzionamento	La posizione della leva dello starter non è corretta	Spostare la leva dello starter in posizione "aperta" durante il funzionamento
L'unità emette fumo bianco	La temperatura del motore è troppo alta, forse è sovraccarico	Lasciare funzionare il motore senza carico per più di 10 minuti
	Il carburante è contaminato	Utilizzare carburante fresco e pulito
L'unità emette luce nera fumo	Il filtro dell'aria è sporco	Pulisci l'elemento filtrante di il filtro dell'aria
	Il carico è troppo pesante	Ridurre il carico al limite nominale
L'unità emette luce blu fumo	L'olio motore è troppo pieno	Scaricare l'olio fino al livello corretto
	Il tipo di olio motore non è corretto	Scegliere il modello di olio motore appropriato (fare riferimento alla pagina di manutenzione)
La potenza diminuisce	La candela si rompe	Pulisci o sostituisci la candela (vedi pagina di manutenzione)
	Il gioco delle valvole è fuori di aggiustamento	Regolare il gioco delle valvole (vedere la pagina di manutenzione)

Condizioni ambientali richieste per il funzionamento del generatore:

- Temperatura adatta: -15°C- 40°C
- Umidità idonea: inferiore al 95%. •

Altitudine idonea: inferiore a 1.000 metri (il carico di potenza deve essere ridotto se il generatore viene utilizzato ad altitudini superiori a 1.000 metri).

Il gruppo elettrogeno può essere caricato alla potenza nominale solo nelle condizioni ambientali specificate. Se le condizioni ambientali non sono conformi agli standard sopra indicati, o se le condizioni di raffreddamento del motore e del gruppo elettrogeno sono inadeguate, ad esempio quando si opera in ambienti chiusi, è necessario ridurre il carico di potenza. È inoltre necessario ridurre il carico di potenza quando la temperatura, l'altitudine o l'umidità relativa superano gli standard.

Se il generatore non funziona correttamente in condizioni ottimali, rivolgersi al rivenditore più vicino o al centro di assistenza post-vendita per un controllo.

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0425.V18



NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, Cina

